





Kezelési leírás

RDH100

Az RDH100 szobatermosztát segítségével beállíthatja az Ön számára ideális helyiséghőmérsékletet.

Kijelző

	Aktuális helyiség hőmérséklet °C
	A készülék a beállított komfort hőmérsékletre szabályoz
	Hőigény jelzés
	Elemcsere szükséges




Forgatógomb


Állítsa be a kívánt helyiség hőmérsékletet



Elemtípus

2 db alkáli elem AA, 1,5 V



	Első beüzemelés <ul style="list-style-type: none"> Távolítsa el a fekete szigetelő szalagot az elemektől és megfelelően helyezze vissza az elemtartót.
---	--

	Első bekapcsolás <p>Az elemek behelyezését követően 2 másodpercig az összes szimbólum megjelenik a kijelzőn.</p>
--	---

	A kívánt helyiség hőmérséklet beállítása <ul style="list-style-type: none"> Tekerje a forgatógombot az óramutató járásába ellenkező irányba, ha a beállított hőmérsékletet csökkenteni szeretné, illetve az óramutató járásával megegyező irányba, ha növelni szeretné. A módosítás 0.5 °C-os lépcsőként lehetséges. A beállított hőmérséklet a komfort hőmérséklet szimbólum mellett látható .
--	---

Elemcsere <ol style="list-style-type: none"> Készítse elő a 2 db új AA, 1,5 V elemet Húzza ki az elemtartót, cserélje ki a régi elemeket az újakra és helyezze vissza az elemtartót A lemerült elemek rendkívül környezetszennyezőek, kérjük a lemerült elemek gyűjtőbe dobja.
--

Energiamegtakarítás <ul style="list-style-type: none"> Ne állítsa 21 °C fölé a hőmérsékletet <p>Csak rövid ideig szellőztesse a helyiséget</p>
--